



DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° UC010-2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS AFINES CON DESTINO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE CENTRAL, LUGAR DE DESARROLLO DE MONTELIBANO, LORICA, SAHAGÚN Y DEMÁS INMUEBLES DONDE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PRESTE SUS SERVICIOS"

De conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones, Capítulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podrán presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico.

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar respuesta por medio del presente documento, así:

PRIMER OBSERVANTE

Jorge Humberto Quijano, Representante legal de Enercoluz del Norte SAS, mediante correo electrónico remitido el día 9 de abril de 2025 a las 15:05, formula la siguiente observación:

OBSERVACION N° 1

Una vez revisados los estudios previos del proyecto de pliego de condiciones publicado para el proceso solicitamos amablemente aclaración a la entidad de varios productos:

1. En el ítem 35 requieren CHAZO 3/4, que clase de chazo es requerido puesto que existen plásticos y metálicos y de que tipo.
2. En el ítem 40 requieren CONECTOR AUTOPERFORANTE PARA CABLE 0000 (CONECTOR DE PERFORACIÓN 150-35), solicito aclaración a qué tipo de cable corresponde si es 4/0 y solo está mal descrito en el estudio.
3. En el ítem 42 requieren CONTACTOR DE 60A, solicito aclaración si el requerido es para AC1 o AC3.
4. En el ítem 54 requieren LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W COMPLETA INCLUYE BRAZO, qué tipo de brazo y qué medida es requerida.
5. En el ítem 57 requieren PANEL LED 60X60CM 3500 LUMENES 60W, confirmar los vatios ya que en el mercado el máximo de vatios en este producto es 48W
6. En el ítem 78 requieren TORNILLO 3/4, que tipo de tornillo es requerido.

UNICÓRDOBA

Reacreditados Institucionalmente, resolución N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el Ministerio de Educación Nacional, certificados en: ISO: 9001 – ISO: 45001 e-ISO: 14001. ICONTEC

Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio

PBX: (604) 786 2396 - Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT: 891080031-3 - www.unicordoba.edu.co

Universidad de Córdoba

OFICINA DE CONTRATACIÓN



RESPUESTA

La entidad da respuesta a su solicitud de aclaraciones, según se indica a continuación:

SOLICITUD	RESPUESTA
1. En el ítem 35 requieren CHAZO 3/4, que clase de chazo es requerido puesto que existen plásticos y metálicos y de que tipo	Chazo plástico
2. En el ítem 40 requieren CONECTOR AUTOPERFORANTE PARA CABLE 0000 (CONECTOR DE PERFORACION 150-35), solicito aclaración a que tipo de cable corresponde si es 4/0 y solo esta mal escrito en el estudio.	Conector de empalme, para cable trenzado que esta en los registros eléctricos y postes de media
3. En el ítem 42 requieren CONTACTOR DE 60ª, solicito aclaración si el requerido es para AC1 o AC3	AC3
4. En el ítem 54 requieren LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO 100W COMPLETA INCLUYE BRAZO, que tipo de brazo y que medida es requerida	Tipo de brazo: tipo Ganzo Medida: 60 CM
5. En el ítem 57 requieren PANEL LED 60X60 CM LUMENES 60W, confirmar los vatios ya que en el mercado el máximo de vatios en este producto es de 48W	Vatios es de 48W
6. En el ítem 78 requieren TORNILLO DE 3/4 , que tipo de tornillo es requerido	Tornillo tipo drywall

Montería, 02 de mayo 2025



Josefina Eraso Garrascal
JOSEFINA ERASO GARRASCAL
Jefe Oficina de Contratación

UNICÓRDOBA

Reacreditados Institucionalmente, resolución N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el Ministerio de Educación Nacional, certificados en: ISO: 9001 – ISO: 45001 e ISO: 14001 (CONTEC)
Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio
PBX: (604) 786 2396 - Carrera 6ª No. 77-305 Montería - NIT: 891080031-3 - www.unicordoba.edu.co